

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«25» октября 2021 г., 14 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 04.10.2021 № 985 о проведении плановой выездной проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59210061000201161686

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: 1) Ваняткиным Олегом Владимировичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания среднего образования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, 39

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 8" г. Перми, ИНН: 5908015459

Юридический адрес: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, 39

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» октября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «25» октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с « » Г., час. мин. по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 5 часов 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

10-48 от 04.03.2022

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «18» октября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «18» октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, город Пермь, ул. Закамская, 39

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 25.10.2021

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 1) документы находившиеся в распоряжении надзорного органа; 2) документы представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено, что допущены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Общие нарушения			
1.	На объект защиты не представлена проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СП 2.13130.2012; п. 4.2 СП 2.13130.2020	МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
2.	Линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 4, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой в которой одновременно пребывает более 50 человек.	ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 п. 4.2.4 СП 1.13130.2009	МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: 1) Протокол осмотра от 25.10.2021, предписание от 25.10.2021 № 985/1, извещение о составлении протокола

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отделения

надзорной деятельности и профилактической работы

г. Перми по Кировскому району 1 ОНПР по городу Перми

УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Ваняткин О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку

(подпись)

Ваняткин Олег Владимирович, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8(342)258-40-01 доб. 306, e-mail: kirovsk.onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

04.03.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342)258-40-02

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 8(342)258-40-01

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2,
8(342)258-40-01, (доб. 329,301), 1onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 985/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 8» г. Перми

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
№ 985 от «04» октября 2021 года в период с «18» октября 2021 г. по «25» октября
2021г., старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической
работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Ваняткиным Олегом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МАОУ
«Гимназия № 8» г. Перми Димарчук Альбина Рафиковна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ 49 от 04.03.2022

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объект защиты не представлена проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СП 2.13130.2012.	01.11.2023	
2.	Линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 4, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2023	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой в которой одновременно пребывает более 50 человек.	ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 п. 4.2.4 СП 1.13130.2009	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
г. Перми по Кировскому району
1 ОНПР по городу Перми
УНПР Главного управления МЧС России
по Пермскому краю
капитан внутренней службы Ваняткин О.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

4.03.2022.



(подпись)